

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МКДОУ № 10 г. Никольское

У.В. Виноградова
« ____ » _____ 2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 44
объекта и услуг для инвалидов и других МГН

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МКДОУ № 10 г. Никольское
- 1.2. Адрес объекта (одно здание): 187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, улица Первомайская дом 5
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 2 этажа;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет);
- 1.4. Год постройки здания: 1982, последнего капитального ремонта: нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казенное дошкольное учреждение № 10 «Детский сад комбинированного вида г. Никольское» (МКДОУ № 10 г. Никольское)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, улица Первомайская дом 5.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление)
- 1.9. Форма собственности (муниципальная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области: Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 187000 Ленинградская область, город Тосно, проспект Ленина, дом 32. Улица Советская дом 10-А – адрес КО.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(краткая характеристика предоставляемых услуг)

- 2.1. 1 Сфера деятельности – образовательная.
- 2.2. Виды оказываемых услуг:
- дошкольное образование
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте (дневная форма при 5-тидневной неделе).
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети с 2 до 7 лет.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У).
- 2.6. Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта и услуг

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом.
Объект расположен в пешей доступности.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.
наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси) - по личному вызову.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановок транспорта .

3.2.2 время движения (пешком)

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: имеются понижения, но они не соответствуют нормативным требованиям.

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет

3.2.8 Необходимо сопровождение на пути движения инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет

Необходимые организационные решения _____

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания*

Категория инвалидов	Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам – (отметить выбранный способ знаком +)*				
	На объекте – по варианту:		На дому	Дистанционно	Не организовано
	«А»*	«Б»**			
К (передвигающиеся на креслах-колясках)					+
О-н (поражение нижних конечностей)	+				
О-в (поражение верхних конечностей)	+				
С-п (полное нарушение зрения – слепота)					+
С-ч (частичное нарушение зрения)	+				
Г-п (полное нарушение слуха – глухота)	+				
Г-ч (частичное нарушение слуха)	+				
У (нарушения умственного развития)	+				
Все категории инвалидов***					

* - вариант «А» - универсальный проект (доступность для инвалидов любого места в здании, а именно – общих путей движения и мест обслуживания – не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания)

** - вариант «Б» - разумное приспособление (при невозможности доступного оборудования всего здания выделить в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании)

*** - заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий

3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на «01» октября 2018 г.*

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны**	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов***							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-пп	ДП	ДП	ВНД	ДП	ДП	ДП	ДП
2	Вход (входы) в здание	ВНД	ДУ-пп	ДП	ВНД	ДУ-пп	ДП	ДП	ДП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ	ДУ-пп	ДП	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП	ДП	ДП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
5	Санитарно-гигиенические	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП	ДП	ДП

	помещения								
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	ДП	ВНД	ДП	ДП	ДП	ДП

* - указывается дата обследования, соответствующая приложению 1 «Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»; при повторном обследовании делается Вкладыш к Паспорту доступности объекта и услуг, и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту

** - делается отметка, если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте

*** - указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН:

- **ДП** - доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);

- **ДУ-им** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);

- **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);

- **ВНД** – временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на «01» октября 2018 г.*

Категория инвалидов	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории**
Состояние доступности на момент обследования**	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:									
1 этапа (неотложных работ)	ВНД	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	
2 этапа (отложенных работ)	ДУпп	ДП	ДП	ДУпп	ДП	ДУпп	ДП	ДП	
3 этапа (итоговых работ)	ДУпп	ДП	ДП	ДУпп	ДП	ДУпп	ДП	ДП	

* - аналогично пункту 3.4 (см.)

** - заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка

** - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: **ДП** - доступно полностью; **ДЧ** – доступно частично; **ДУ-им** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала на объекте; **ДУ-дом** – доступно условно с предоставлением услуг на дому; **ДУ-дистант** – доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; **ВНД** – временно недоступно

Комментарий к пункту 3.5 Использование аппарелей (фото15) не рекомендуется. Для доступа на объект инвалидов передвигающихся на креслах-колясках, рекомендуется установка пандуса.

3.6. Объект является приоритетным (да, нет) _____

Указать, когда включен в реестр приоритетных объектов, в программу _____

4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)

4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг*

Этапы и виды работ по обеспечению доступности объекта и услуг	Возможный результат доступности	Ожидаемый результат доступности							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1 этап (неотложные мероприятия)									
1.1 Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ	ДУ-пп		+	+	+	+	+	+	+
1.2 Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	ДУ-дом								

1.3 Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	ДУ-дистант								
Срок завершения этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности - _____ год.									
2 этап (отложенные мероприятия)									
2.1 Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») с согласованием с ООИ в т.ч. с приобретением технических средств адаптации (и информации) и проведением ремонтных работ	ДУ-им								
2.2 Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве	ДУ-пп	+			+		+		
2.2.1 По варианту «А»	ДП		+	+		+		+	+
2.2.2 По варианту «Б»	ДЧ	+							
Срок завершения этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности _____ год									
3 этап (итоговые мероприятия)									
3.Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам									
3.1 По варианту «А»	ДУ-пп	+			+		+		
	ДП		+	+		+		+	+
3.2 По варианту «Б»	ДЧ	+							
Срок завершения этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности _____ года									

*- подробно мероприятия представлены в «дорожной карте» от «01» октября 2018 г. (прилагается)

4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется / не требуется:

- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое).
- техническая экспертиза _____
- разработка проектно-сметной документации _____
- согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта) _____
- заключение дополнительного соглашения с арендодателем) _____
- рассмотрение на _____
- (наименование координирующего органа в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов)
- иное _____

5. Особые отметки

Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:

- Сайте организации: mkdou10.tsn.lokos.net

- Карте доступности (адрес) _____

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:

1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от 01.10.2018
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от 01.10.2018
3. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) на 7 стр.
4. Маршрут (схема) движения инвалидов и других МГН на объекте
5. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора
6. Материалы (заключения) иных организаций по вопросам доступности объекта и услуг

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

Председатель
(руководитель)

Подпись

Члены комиссии:

Подпись

Подпись

Подпись

Ю.Ю. Платонова

М.П. Потапов

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН

МКДОУ № 10 г. Никольское

Наименование объекта

187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, улица Первомайская дом 5

Адрес

№ п/п	Структурно-функциональная зона и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности		
			Неотложные мероприятия (1 этап) СП 59.13330.2016	Отложенные мероприятия (2 этап) СП 59.13330.2016	на момент обследования	после 1 этапа	после 2 этапа
1.	Территория, прилегающая к зданию - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории	1.1 Отсутствует информация об ОСИ на входе на территорию, совмещённом с въездом (Все) 1.2 Отсутствует тактильная информация на путях движения о направлении к входу в здание (С-п) 1.3 Отсутствуют понижение бортового камня (К)	1.1 Разместить рядом с входом на территорию информацию об организации (наименование и т.д.) продублированную шрифтом Брайля. (п. 6.5.9 СП 59.13330.2016) 1.2 Установить кнопку вызова персонала (переговорное устройство) у входа на территорию 1.3 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках и с нарушениями зрения	1.1 Обеспечить комфортный подход к игровому оборудованию расположенному на территории. 1.3 Установить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию (п. 5.1.10 СП 59.13330.2016) 1.3 Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 0,015 м (п. 5.1.8 СП 59.13330.2016)	К - ДУпп О-н - ДП О-в - ДП С-п - ВНД С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДУпп О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП
2.	Вход в здание (Главный и вход) - Дверь (входная) - Тамбур		2.1 Установить кнопку вызова (переговорное устройство) в пределах досягаемости (08-1.1м).	2.1 Предусмотреть смотровые панели.	К - ВНД О-н - ДП О-в - ДП С-п - ВНД С-ч - ДУпп Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ВНД О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ВНД О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП

2.1	Входы в группы расположенные на первом этаже) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур	2.1 Отсутствие контрастной маркировки входной площадки (С-ч) 2.2 Порог на входе более 5 см (К) 2.3 Отсутствие поручней на лестнице (О-н, С-п) 2.4 Отсутствуют тактильные указатели, выполняющие предупреждающую функцию (С-п)	2.1 Выделить контрастным цветом верхнюю и нижнюю ступени марша лестницы. 2.2 установить предупреждающие тактильные указатели перед маршем лестницы. 2.3 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с нарушениями зрения.	2.1 Установить пандус на высоту входной площадки (п. 6.1.2 СП 59.13330.2016) 2.2 Установить недостающие поручни вдоль маршей лестниц (на высоте 0,9 и 0,5 м). 2.3 Увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см., снизить высоту порогов входной двери (не более 1.4см) 2.4 Предусмотреть смотровые панели. 2.5 Предусмотреть наличие подступенка(п. 6.2.8 СП 59.13330.2016) 2.6 Установить навес.	К - ВНД О-н- ДП О-в - ДП С-п - ВНД С-ч -ДУпп Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП	К - ВНД О-н – ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У – ДП	К - ДП О-н – ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У – ДП
3.	Пути движения внутри здания - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Лестница (внутри здания) - Двери - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	3.1 Отсутствует своевременное получение визуальной, тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 6.5 СП 59.13330.2016). (С-п)	3.1 Организовать сопровождение (К, О-в, О-н, С-п, С-ч), а также оказание помощи инвалидам с нарушениями слуха.	3.1 Обозначить на схемах (мнемосхемах) пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. (6.5.1-3 СП 59.13330.2016) Доступные для МГН элементы здания должны идентифицироваться символами доступности Целесообразно использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели и т.п.). (6.4.1 СП 59.13330.2016) 3.2 Обеспечить своевременное получение визуальной, тактильной информации перед маршами внутренних лестниц. (5.2.8 СП 59.13330.2016) 3.3 При реконструкции и/или	К - ДЧ О-н-ДУпп О-в -ДУпп С-п- ДУпп С-ч- ДУпп Г-п -ДУпп Г-ч- ДУпп У- ДУпп	К - ДЧ О-н-ДУпп О-в-ДУпп С-п -ДУпп С-ч-ДУпп Г-п-ДУпп Г-ч-ДУпп У- ДУпп	К - ДУпп О-н-ДП О-в - ДП С-п -ДУпп С-ч- ДП Г-п - ДП Г-ч- ДУпп У- ДП

				капитальном ремонте в зонах обслуживания МГН увеличить дверные проемы до ширины в свету не менее 90 см., снизить высоту порогов (не более 1.4см). (п.6.2.4, 5.2.15 СП 59.13330.2016) 3.4 Обеспечить получение всего перечня предоставляемых услуг для инвалидов передвигающихся на креслах колясках на уровне первого этажа. (По варианту «Б») и/или приобрести мобильное подъемное устройство.			
4.	Зоны целевого назначения здания - Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания	4.1 Информация о помещениях размещена не нормативно (С-п) 4.2 Отсутствует индукционная система для инвалидов с нарушениями слуха в кабинетах и залах, не организован сурдоперевод (Г-ч)	4.1 Организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ)	4.1 Информационные обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м. 4.2 Организовать места для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей: полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ	К - ДУпп О-н ДУпп О-в -ДУпп С-п - ВНД С-ч -ДУпп Г-п - ВНД Г-ч ДУпп У - ДУпп	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п -ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДУпп Г-ч- ДП У- ДП	К - ДП О-н- ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч- ДП Г-п - ДУпп Г-ч- ДП У- ДП
5.	Санитарно-гигиенические помещения - Туалетная комната - Бытовая комната (гардеробная)	5.1 Нет туалетных кабин соответствующих нормативным требованиям.	5.1 Организовать сопровождение (К, О-в, О-н, С-п, С-ч)	5.1 в туалетах расположенных в группах, где используются унитазы, установить горизонтальные опорные поручни (1 унитаз, 1 раковина, 1 душевая кабина). В санузле (Фото 33-36) помимо опорных поручней установить тревожную кнопку, крючки для костылей и тростей. При реконструкции увеличить габариты до нормативных значений	К - ВНД О-н-ДУпп О-в -ДУпп С-п -ДУпп С-ч -ДУпп Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДУпп О-н-ДУпп О-в-ДУпп С-п ДУпп С-ч ДУпп Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП	К - ДУпп О-н - ДП О-в - ДП С-п -ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП

6.	Система информации на объекте - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях Сайт организации	6.1 Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации (Все) 6.2 Отсутствие дублирования информации тактильными средствами (С-п) 6.3 На сайте организации нет раздела, касающегося организации доступности учреждения и оказываемых услуг (Все)	6.1 Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см. п.1-5) 6.2 Разместить на сайте (в разделе «Информация» или создать новый раздел) сведения об организации доступности учреждения и оказываемых услуг для инвалидов и других МГН 6.3 Доступные для МГН элементы здания и территории должны идентифицироваться символами доступности. Обеспечить соответствие СП 59.13330.2016 п. 6.5.1		К - ДУпп О-н-ДУпп О-в -ДУпп С-п - ВНД С-ч -ДУпп Г-п - ВНД Г-ч -ДУпп У - ДУпп	К - ДУпп О-н - ДП О-в - ДП С-п ДУпп С-ч-ДУпп Г-п-ДУпп Г-ч ДУпп У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п -ДУпп С-ч - ДП Г-п -ДУпп Г-ч - ДП У - ДП
7.	Пути движения к объекту от остановки	7.1 Отсутствует тактильная информация (С-п)		7.1 Установить тактильные направляющие (организация в чьей ведомости находится территория).	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ВНД С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ВНД С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП

* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования	ВНД	ДУпп	ДУпп	ВНД	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ВНД	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ДУпп	ДП	ДП	ДУпп	ДП	ДУпп	ДП	ДП
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	ДУпп	ДП	ДП	ДУпп	ДП	ДУпп	ДП	ДП

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МКДОУ № 10 г. Никольское
_____ У.В. Виноградова
«_____» _____ 20____ г.

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)**

МКДОУ № 10 г. Никольское

Наименование объекта

187026, Ленинградская область, Тосненский район, г.Никольское, улица Первомайская дом 5

Адрес

№№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	(3 этап)		
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	(3 этап)		
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	К	(2-3 этап)		
3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы: - снизить высоту бортового камня в местах пересечения пешеходных путей	Все категории	(2 этап)		

	-установка тактильных средств				
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: - установка кнопки вызова (переговорное устройство) - информационные таблички.	Все категории	(1 этап)		
3.2	По входам в здание				
3.2.1	Ремонтные работы: -установка пандуса - установка поручней на лестнице (на уровне 90 и 50 см) -увеличение дверных проемов, понижение порогов, наличие смотровых панелей. -ремонт лестницы (установка подступенка) -установка навеса.	Все категории	(2 этап)		
3.2.2	- установить предупреждающие тактильные указатели перед входной площадкой. -установить кнопку вызова (переговорное устройство) в пределах досягаемости (до лестничного марша, входной площадки).	К	(1 этап)		
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	Ремонтные работы - нанесение контрастной маркировки на проступь крайних ступеней. - увеличение дверных проемов		(2-3 этап)		
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации - обозначить пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, тактильной информации - установить информационные обозначения помещений со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знакам -приобрести мобильный подъемник (при необходимости).	К	(1 этап)		
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	Ремонтные работы				
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: - информационные таблички с обозначением помещений с дублированием рельефными знаками,	С, Г	(1 этап)		
	- индукционные (звукоусиливающие) системы адаптации для инвалидов с нарушениями слуха (при необходимости)	Г	(1 этап)		
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				

3.5.1	Ремонтные работы: При реконструкции и/или капитальном ремонте служебный санузел (Фото 33-36) привести в соответствие нормативным требованиям (п. 6.3 СП 59.13330.2016).	Все категории	(2-3 этап)		
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации: - кнопка вызова персонала (желательно, со шнурком), - крючки для костылей и тростей - установка поручней у унитаза и раковины, в душевых кабинах.	Все категории	(1 этап)		
3.6	По системе информации - Обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	Все категории	(2 этап)		
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	(2 этап)		
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	(2 этап)		
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С	(2 этап)		
3.7	По путям движения к объекту				
	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	(1 этап)		
	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	(1 этап)		

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организаций помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения	Все категории	(1 этап)		
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания	Все категории	(1 этап)		

	помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам				
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и сопровождению)	Все категории	(1 этап)		
1.3	Систематическое обучение (инструктаж) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	(1 этап)		
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	(1 этап)		
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	(1 этап)		
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)				
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате				
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	(1 этап)		

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)

*** - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочными представителями общественных объединений инвалидов.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Региональной общественной организации инвалидов «Центр экспертизы и консультирования – «Доступная среда».

(Платонова Юлия Юрьевна)

Дата согласования «03» октября 2018 г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***:

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий